


Kurzbericht



Tegelbergbahn GmbH & Co. KG

Tegelbergbahn GmbH & Co. KG

Tegelbergstraße 33
87645 Schwangau

Tel: 0049 8362 9836 0

info@tegelbergbahn.de
www.tegelbergbahn.de

Herzlich willkommen!

Die Tegelbergbahn ist eine 2146 m lange Luftseilbahn die am malerischen namensgebenden Berg bei Schwangau gelegen ist und eine Höhe von 892,5 m überwindet. Auf dem Tegelberg befindet sich die ehemalige Jagdhütte von König Ludwig II, die zusammen mit der großen Sonnenterrasse der Panorama-Gaststätte einen überwältigenden Ausblick auf die Umgebung bietet. Hier finden sie sowohl geräumte Wanderwege sowie auch einen Gleitschirmstartplatz. Flugbegeisterte Besucher können sie hier mit professionellen Gleitschirmfliegern in die Lüfte schwingen.

PRÜFERGEBNIS

für

Tegelbergbahn GmbH & Co. KG

87645 Schwangau, Zertifikats-ID: PA-11499-2020



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

März 2023 – Februar 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Tegelbergbahn GmbH
& Co. KG



Tegelbergbahn GmbH
& Co. KG

Überblick

- Bushaltestelle in 40 m Entfernung
- Parkplätze
- Hunde sind gestattet
- sieben verschieden Lokale auf dem Tegelberg
- Gleitschirm- und Drachenfliegen möglich
- Bergsportzentrum mit diversen Klettersteigen
- Sommerrodelbahn am Fuße des Tegelberges

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung
- Zugang zur Tal- und Bergstation stufenlos über eine Rampe möglich
- Ein- und Ausstieg in die Seilbahnkabine stufenlos möglich.
- Bewegungsfläche bzw. Stellfläche für Rollstuhlnutzer in der Seilbahnkabine: 150 cm x 150 cm
- Durchgänge und Türen mindestens 90 cm breit.
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Bushaltestelle befindet sich in in 40 m Entfernung.
- Es gibt vier Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Der Zugang zur Tal- und Bergstation ist stufenlos über eine Rampe möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. über Rampen zugänglich.
- Rampen sind mindestens 129 cm breit und haben maximal eine Längsneigung von 5.6 %.
- Der Ein- und Ausstieg in die Seilbahnkabine ist stufenlos möglich. Die Bewegungsfläche bzw. Stellfläche für Rollstuhlnutzer in der Seilbahnkabine ist mindestens 150 cm x 150 cm.
- Durchgänge und Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kassenschalter ist an der niedrigsten Stelle 103 cm hoch.
- In den Gastronomiebereichen sind 21 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Öffentliches WC am Skiverleih

- Die Tür ist mindestens 90 cm breit.
- Es gibt eine Türschwelle mit einer Höhe von 4 cm.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC 145 cm x 135 cm;
links neben dem WC 29 cm x 70 cm;
rechts neben dem WC 26 cm x 60 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Der linke Haltegriff ist hochklappbar
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar

Öffentliches WC in der Bergstation

- Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.
- Die Tür ist mindestens 98 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:

vor dem Waschbecken 179 cm x 111 cm;
vor dem WC 151 cm x 179 cm;
links neben dem WC 90 cm x 70 cm;
rechts neben dem WC 26 cm x 60 cm.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Der linke Haltegriff ist hochklappbar
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Bei Feueralarm gibt es keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden
- Im Gastronomiebereich sind 21 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/ Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.
- Es sind Glastüren vorhanden, die keine Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm aufweisen.
- Die Eingangsbereiche sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Treppen haben beidseitig Handläufe.
- Es sind keine Bodenindikatoren im Innen- und Außenbereich vorhanden.

- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung in gut lesbarer Schrift gestaltet. Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Der Kasscounter ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.
- Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



barrierefreier
Parkplatz

©Denise Moosburger



ÖPNV

©Denise Moosburger



barrierefreier Eingang
Talstation



Kasse / Ticketschalter



Tegelberg Kabine



WC am Skiverleih



WC am Skiverleih



Tegelbergbahn
Bergstation

©Denise Moosburger



öffentliches WC
Bergstation

©Denise Moosburger



Restaurant
Bergstation

©Denise Moosburger



Terrasse Restaurant
Bergstation



Terrasse Restaurant
Bergstation

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

